

Certifikat

SC0763-17

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

AQUARIUS FAST, Underlagstäckning

Innehavare

General Membrane SPA, Via Venezia 538, IT-30022 Ceggia (VE). Italien
VAT nummer: IT-02647430277
Tel: +39 0421 322 000, Fax: +39 0421 322 800
E-post: info@generalmembrane.com, Hemsida: www.generalmembrane.it

Produkt

Aquarius FAST är en vattenavledande byggpapp bestående av polymermodifierad (APP) bitumen på en polyesterstomme. Ovansida och undersida är belagd med non-woven polypropylenväv samt försedd med klisterkant med releasefolie. Ytvikt 530 g/m².

Avsedd användning

Vattenavledande skikt under taktäckningar på lutande tak avsedd att läggas på genomtrampningssäker träpanel med lägsta lutning 6°, under förutsättning taktäckningen inte anger en högre lägsta lutning. Produkten monteras på underlaget genom dold infästning med korrosionsskyddad pappspik alt. klammer.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325 (Allmänt råd)

Produkten har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 009, typ 2 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Aquarius FAST, daterad 05/17.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0069. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

General Membrane SPA, Ceggia (VE), Italien

Märkning

Produkten skall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text samt etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

General Membrane, Ceggia, IT


**SP Certifiering
Aquarius FAST
SC0763-17
Underlagstäckning
nr/datum
SP**

Bedömningsunderlag

Rapport 3F013566, 4F004681, 4F014323, 4P05082, 4F006427 samt 4F016189 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring samt i enlighet med tillhörande handlingar.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas utan övertäckning under en period som ej överstiger två månader.

Monteringsanvisningar (eg. tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2022-05-15.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Johan Åkesson

Stefan Coric