


Sammanställning

Kylrum 6,7A/1824



Format:	1800 x 2400 mm
Yta inv:	3,6 kvm
Yta utv:	4,3 kvm
Volym:	7,13 kbm
Aggregat och dörr	Aggregat till vänster Högerhängd dörr
Dörrbredd	700 mm
Vägg tjocklek	80 mm
Rumshöjd	2100 mm
Temperaturområde	+2...+12 °C
Aggregat	R290 C950
Golv	Standardgolv
Hyllor	ABS 4 nivåer
Tillbehör	

Titt? p?r?st?st? el s?o l?i?n s?uostunustanne j?l?ent?i,
luovuttaa kolmannelle henkil?lle etk? k?ytt?i? m?ihin k?l?n
n?el?in tilauksilme



Osa	Osan nimitys/materiaali	Piir.Nro	Koodi	Pintak?sittely	Kpl
Tilaus.Nro		Massa kg	Suhde	Piir?i	2007-02-05
Projekti	VAKIOHUONE	Lask. Punn.	1:20	Tark.	
Tuoteryhm?	Vakiohuoneet			Hyv.	
Porkka Finland Oy Soisalmentie 3 FIN-15860 Hollola Finland Puh. 020 5555 12 Tel. +358 20 5555 12 Fax +358 20 5555 497 www.porkka.fi				Korvaa	
				Korvattu	
				Lititty	
				Revisio	
SR 1824 6,7 A L Mk IV / 2100mm / 80 mm Piir.Nro M441019-2					