


Sammanställning

Frysrum 2,9B/1513



Format:	1500 x 1350 mm
Yta inv:	1,59 kvm
Yta utv:	2,0 kvm
Volym:	3,09 kbm
Aggregat och dörr	Aggregat till vänster Högerhängd dörr
Dörrbredd	700 mm
Väggdjocklek	80 mm
Rumshöjd	2100 mm
Temperaturområde	-18...-22 °C
Aggregat	R290 F850
Golv	Standardgolv
Hyllor	ABS 4 nivåer
Tillbehör	

Tämä piirustus ei saa ilman suostumustamme julkentaa,
luovuttaa kolmannelle henkilölle eikä käyttää mihinään
muuta tarkoitusta.



Osa	Osan nimitys/materiaali	Pilr.No:	Koodi	Pintakäsittely	Kpl
Tilaus.No		Massa kg	Suhde	Pilrt:	ArK
Projekti	VAKIOHUONE	Lask. Punn.	1:20	Tark.	2007-04-03
Tuoteryhmä	Vakiohuoneet			Hyv.	
PORKKA Porkka Finland Oy Solsalmentie 3 FIN-15860 Hollola Finland Puh. 020 5555 12 Tel. +358 20 5555 12 Fax +358 20 5555 497 www.porkka.fi		SR 1513			Korvaa
		2,9 B L			Korvattu
		Mk IV / 2100mm / 80 mm			Lititty
		Pilr.No: M441043-4			Revisio