

KONTROLLPLAN vid installation av eldstad/rökkanal

Uppgifterna ifylls av sökande/byggherre och kontrollpunkterna verifieras av SSR-godkänd skorstensfejarmästare (sakkunnig) när installationen är klar. Verifierade kontrollplanerna ska skickas in till Bygg- och miljönämnden vid begäran om slutbesked.

| | |
|---|--|
| Fastighetsbeteckning: | |
| Sökande: (Byggherre, B) | |
| Installatör: (Entreprenör, E) | |
| Skorstensfejarmästare: (Sakkunnig, S) | |

Installation av: Eldstad, st Rökkanal, st

Ska befintlig skorsten användas? Ja Nej

Eldstad:
Fabrikat Typ/modell

Rökkanal:
Fabrikat Typ/modell

| Kontrollpunkter | Kontroll mot | Kontroll-eras av | Datum | Sign |
|--|--------------------------|------------------|-------|------|
| Eldstads, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar | BBR 5:41, 5:42, 5:426 | S | | |
| Rök- och avgaskanals täthet | BBR 5:4256 | S | | |
| Kontroll av skorstens höjd över tak. Om horisontell rökkanal är installerad är mått och avstånd enligt installationsanvisning iakttagna. | BBR 5:4253, 6:743 | S | | |
| Kontroll av eldstadsplan | BBR 5:4223 | S | | |
| Möjlighet till rensning och inspektion | BBR 5:428 | S | | |
| Takskyddsanordningar | BBR 8:24 | S | | |
| Bärighetskontroll av eldstadens belastningar | BBR 5:4222 | S | | |
| Installerad enligt installationsanvisningar | Installationsanvisningar | B/E | | |
| CE-märkt produkt, prestandadeklaration | BBR 1:4 | B | | |

Undertecknad intygar härmed att åtgärden är **färdigställd** och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och har funnits överensstämma med kraven och begär härmed **slutbesked** för åtgärden.

.....
Ort och datum

.....
Underskrift, sakkunnig
(SSR-skorstensfejarmästare)

.....
Ort och datum

.....
Underskrift, sökande/byggherre